

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
18.05.2022г.

Протокол испытаний № 2992.22/2/Т от 18.05.2022г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Изготовитель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,232 А, артезианская скважина № 30323/2
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 12.05.2022
Отбор образцов выполнен: заказчиком Асабиной Ю.И.
Дата поступления в ИЛ: 12.05.2022.
Основание для проведения испытаний: заявление от директора Асабиной Ю.И. вх. № 2266 от 11.05.2022г, производственный контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С .балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С . балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус .балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность. град.	не более 20	8,8±2,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	7,8±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	7,00±1,05	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм³	не более 1000	913,0±91,3	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	2,72±0,27	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм³	не более 2,0	0,19±0,05	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
18	Сульфаты, мг/дм³	не более 500	110,4±8,8	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Хлориды, мг/дм³	не более 350	204,0±30,6	ГОСТ 4245-72 п. 2
21	Фториды, мг/дм³	не более 1,5	0,61±0,15	ГОСТ 4386- 89
22	Свинец, мг/дм³	не более 0,01	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
23	Кадмий, мг/дм³	не более 0,001		

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
18.05.2022 г.

Протокол испытаний № 2996.22/2/Т от 18.05.2022г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Изготовитель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, хутор Стринский, ул. Красная, 22 А, артезианская скважина № 30067
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 12.05.2022
Отбор образцов выполнен: заказчиком Асабиной Ю.И.
Дата поступления в ИЛ: 12.05.2022.
Основание для проведения испытаний: заявление от директора Асабиной Ю.И.. вх. № 2266 от 11.05.2022г., производственный контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	2,5±0,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	8,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	4,50±0,68	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	357,0±35,7	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	2,48±0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
18	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	57,6±4,6	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	80,0±12,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
21	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	0,98±0,15	ГОСТ 4386- 89
22	Свинец, мг/лм ³	не более 0,01	0,0001	ГОСТ 31940-2012 п. 5

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко
18.05.2022 г.

Протокол испытаний № 2995.22/2/Т от 18.05.2022г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Изготовитель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, хутор Стринский, секция 4, контур 37, артезианская скважина № 30385/1
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 12.05.2022
Отбор образцов выполнен: заказчиком Асабиной Ю.И.
Дата поступления в ИЛ: 12.05.2022.
Основание для проведения испытаний: заявление от директора Асабиной Ю.И.. вх. № 2266 от 11.05.2022г., производственный контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С .балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С. балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус .балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	2,5±0,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	8,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	4,00±0,60	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	314,0±31,4	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	2,72±0,27	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
18	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	76,8±6,1	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	76,0±11,4	ГОСТ 4245-72 п. 2
21	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,02±0,15	ГОСТ 4386- 89
22	Свинец, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,01	ГОСТ 33045-2014 п. 10

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникченко
18.05.2022 г.

Протокол испытаний № 2993.22/2/Т от 18.05.2022г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Изготовитель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул Северная,14 Б, артезианская скважина № 6247
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 12.05.2022
Отбор образцов выполнен: заказчиком Асабиной Ю.И.
Дата поступления в ИЛ: 12.05.2022.
Основание для проведения испытаний: заявление от директора Асабиной Ю.И. вх. № 2266 от 11.05.2022г., производственный контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С ,балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С. балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус ,балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	3,3±1,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	8,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	4,80±0,72	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм³	не более 1000	362,0±36,2	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	2,96±0,30	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
18	Сульфаты, мг/дм³	не более 500	105,6±8,5	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Хлориды, мг/дм³	не более 350	80,0±12,0	ГОСТ 4245-72 п. 2
21	Фториды, мг/дм³	не более 1,5	0,59±0,09	ГОСТ 4386- 89
22	Свинец, мг/дм³	не более 0,01	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
23	Кальций, мг/лм³			

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
13.05.2022 г.

Протокол испытаний
№ 2996.22/4/Т от 13.05.2022 г.

*Заказчик: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Незаймановский», Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: скважина № 30067, х. Стринский, ул. Красная, 22 А

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 12.05.2022 г. 12 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 12.05.2022 г. 14 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика директор Асабина Ю. И.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора МУП ЖКХ «Незаймановский» Асабиной Ю. И. № 2266 от 11.05.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть использован для подтверждения соответствия продукции требованиям ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 12.05.2022 г.

Дата окончания испытаний: 13.05.2022 г.

Испытания проводила: Марциновская Т. А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
13.05.2022 г.

Протокол испытаний
№ 2995.22/4/Т от 13.05.2022 г.

*Заказчик: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Незаймановский», Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: скважина № 30385/1, х. Стринский, секция 4, контур 37

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 12.05.2022 г. 12 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 12.05.2022 г. 14 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика директор Асабина Ю. И.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора МУП ЖКХ «Незаймановский» Асабиной Ю. И. № 2266 от 11.05.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 12.05.2022 г.

Дата окончания испытаний: 13.05.2022 г.

Испытания проводила: Марциновская Т. А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
13.05.2022 г.

Протокол испытаний
№ 2993.22/4/Т от 13.05.2022 г.

*Заказчик: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Незаймановский», Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: скважина № 6247, х. Незаймановский, ул. Северная, 14 Б

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 12.05.2022 г. 12 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 12.05.2022 г. 14 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика директор Асабина Ю. И.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора МУП ЖКХ «Незаймановский» Асабиной Ю. И. № 2266 от 11.05.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 12.05.2022 г.

Дата окончания испытаний: 13.05.2022 г.

Испытания проводила: Марциновская Т. А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Мир

Т.Ю. Мирошниченко
18.05.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 2994.22/2/Т от 18.05.2022г.**

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А

Изготовитель: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул.Красная,154 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирался образец:Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Незаймоновский», Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Незаймоновский, ул Красная,68А, артезианская скважина № 4081

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 12.05.2022

Отбор образцов выполнен: заказчиком Асабиной Ю.И.

Дата поступления в ИЛ: 12.05.2022.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Асабиной Ю.И. вх. № 2266 от 11.05.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С .балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С. балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус .балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность. град.	не более 20	2,5±0,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин). мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель. ед. рН	6-9	8,4±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая. °Ж	не более 7,0	3,40±0,51	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток. мг/дм ³	не более 1000	347,0±34,7	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	2,24±0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты. мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты. мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак. мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо. мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
18	Сульфаты. мг/дм ³	не более 500	76,8±6,1	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Хлориды. мг/дм ³	не более 350	74,0±11,1	ГОСТ 4245-72 п. 2
21	Фториды. мг/дм ³	не более 1,5	0,93±0,14	ГОСТ 4386- 89
22	Свинец. мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
13.05.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 2994.22/4/Т от 13.05.2022 г.**

*Заказчик: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Незаймановский», Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: скважина № 40811, х. Незаймановский, ул. Красная, 68 А

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 12.05.2022 г. 12 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 12.05.2022 г. 14 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика директор Асабина Ю. И.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора МУП ЖКХ «Незаймановский» Асабиной Ю. И. № 2266 от 11.05.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 12.05.2022 г.

Дата окончания испытаний: 13.05.2022 г.

Испытания проводила: Марциновская Т. А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Н. Луценко
13.05.2022 г.

Протокол испытаний
№ 2992.22/4/Т от 13.05.2022 г.

*Заказчик: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Незаймановский», 352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Незаймановский», Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, ул. Красная, 154 А

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: скважина № 30323/2, х. Незаймановский, ул. Красная, 232 А

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 12.05.2022 г. 12 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 12.05.2022 г. 14 час. 00 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика директор Асабина Ю. И.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора МУП ЖКХ «Незаймановский» Асабиной Ю. И. № 2266 от 11.05.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично передан.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет. *указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 12.05.2022 г.

Дата окончания испытаний: 13.05.2022 г.

Испытания проводила: Марциновская Т. А.

Окончание протокола.